

消費者番号 0000012345 消費 氏名 高橋雅彦 住所 神奈川県三ツ沢上町1-14 タック三ツ沢601 045-320-1617 販売店：神奈川県エルピーガス販売株式会社

調査日 2001.05.12 調査員 大山 調査の結果異常は認められませんでしたが、安心してガスをご使用下さい。 調査区分 通常調査

法令区分 液化法 供給形態 容器 供給区分 単独戸建て 供給戸数 建物区分 木造 埋設管区分 周知区分 2 交換部品 なし

Table with columns: 点検項目, 点検基準, 判定. Rows include: 容器 (50kg, 2本), 高圧集合管, 高圧ホース・連結管, 低圧ホース, 供給管, 調整器 (桂精機), ガスメータ (金門製作所), 自動ガス遮断装置 (ハマイ).

漏洩試験 測定値(3分) 3.40 ~ 4.00 kpa ガス漏れがあった場合には、各指摘項目に別途表示します。

Table with columns: 調査項目, 点検基準, 判定. Rows include: 配管 (燃焼器具・接続管・ガス栓), 合計 (器具台数 2, 消費量 25.6 kw), 指摘項目 (01:基準, 02:ガス漏れ, etc.), 説明 (ガス漏れ警報器, CO警報器), 燃焼器具入口圧力 測定値(2.0~3.3) 2.5 kpa.

改善済み事項の内容 (交換部品、修理)

認定保安機関 横浜LPガス保安センター 045-320-1617